

«Утверждаю»

Директор
ОГБПОУ «Рязанский колледж имени
Героя Советского Союза Н.Н. Комарова»



Т.В. Мастюкова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
(учебный корпус)

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

- к – инвалиды на креслах-колясках («колясочники»),
- о – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («опорники»);
- с – инвалиды с нарушениями зрения («слепые»),
- г – инвалиды с нарушениями слуха («глухие»).

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Примечание
1	2	3	4	5	6
	1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)				
	Вход на территорию (при наличии ограждения)				
	- ширина прохода, калитки	м	1,5	к, о	
	- информация об объекте	наличие	есть	к, о, с, г	
	Автостоянка посетителей (при наличии)	есть			
	Расстояние до входа в здание	м	16	к, о	
	Количество машино-мест для инвалидов	%	10	к	
	Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3	к	
	Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	8	к	
	Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)				
	- ширина тротуара (пути движения):	м	16	к	
	- указатели направления движения	наличие	есть	к, г	
	- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	есть	с	
	- места отдыха	наличие	есть	к, о	
	Открытая лестница:				
	- высота подъема	м	2,16		
	- поручни на высоте	м	1	о, с	

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единиц ы измерен ия, наличие	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	При меча ние
1	2	3	4	5	6
	- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие	есть	с	
	- контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	
	Пандус на рельефе				
	- высота подъема одного марша	м	0,25	к	
	- уклон	%	8	к	
	Поручни с двух сторон		наличие	к, о	
	- на высоте (нижний поручень)	м	0,25	к	
	- на высоте (верхний поручень)	м	1	о	
	2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)				
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки	м	1		
	Габариты площадки (ширина)	м	4,5	к	
	Габариты площадки (глубина)	м	2,10	к	
	Поручни (ограждение)	наличие	есть	к, о, с	
	Навес	наличие	есть	к, о	
	Информация об объекте	наличие	есть	г	
	Лестница наружная				
	Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу	наличие	есть	с	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	
	Поручни с двух сторон	наличие	есть	о, с	
	- на высоте	м	1	о, с	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о, с	
	- нетравмирующие окончания	наличие	есть	о, с	
	Пандус наружный				
	Уклон	%	8	к	
	Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	4,5	к	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0,25	к	
	Разворотные площадки:				
	-при въезде на пандус, длина	м	2,10	к	
	-при въезде на пандус, ширина	м	4,5	к	
	-промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более	к	
	-промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более	к	
	-промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	1,5 и более	к	
	-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1,5 и более	к	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	к, о	
	- на высоте (нижний поручень)	м	0,25	к	
	- на высоте (верхний поручень)	м	1	о	

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единиц ы измерен ия, наличие	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	При мечание
1	2	3	4	5	6
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	
	- нетравмирующие окончания	наличие	есть	к, о	
	Нескользящее покрытие	наличие	есть	к	
	Наружный подъемник	наличие	нет	к	
	Звуковой маяк у входа	наличие	нет	с	
	Тамбур				
	Глубина	м	1,60	к	
	Ширина	м	1,95	к	
	Двери распашные	наличие	есть	-	
	Двери автоматические	наличие	нет	-	
	- ширина дверного проема в свету	м	-	к, о	
	- высота порога наружного, внутреннего	м	-	к	
	3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)				
	Лестница на уровень 1-го этажа				
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	о, с	
	- на высоте	м	0,85 – 0,95	о, с	
	- горизонтальные завершения поручня	наличие	есть	о, с	
	- нетравмирующие окончания	наличие	есть	о, с	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				
	Ширина марша	м	1,0 и более	к	
	Уклон	%	8 и менее	к	
	Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	
	- на высоте (нижний поручень)	м	0,65 – 0,75	к	
	- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 – 0,95	к, о	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	
	Пандус переносной	наличие	нет	к	
	Подъемник для инвалидов				
	- стационарный	наличие	Нет	к	
	- мобильный	наличие	нет	к	
	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения	м	5,8	к	
	Разворотные площадки, глубина	м	1,25	к	
	Разворотные площадки, ширина	м	2,70	к	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	к, г	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	к, г	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	с	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	г	

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единиц ы измерен ия, наличие	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	При меча ние
1	2	3	4	5	6
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	г	
	Тактильная схема	наличие	нет	с	
	Место отдыха и ожидания:				
	- места для сидения на каждом этаже	наличие	есть	о	
	- зона для коляски на каждом этаже	наличие	есть	к	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	м	-	с	
	Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)				
	Контрастная маркировка	наличие	есть	с	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	есть (с одной стороны)	о	
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о	
	Пандус внутренний на этаже		нет		
	Ширина марша	м	-	к	
	Уклон	%	-	к	
	Разворотные площадки внизу,верху	м	-	к	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	к, о	
	- на высоте (нижний поручень)	м	-	к	
	- на высоте (верхний поручень)	м	-	о	
	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)		нет		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть (с одной стороны)	о, с	
	- на высоте	м	1	о, с	
	- горизонтальные завершения	наличие	есть	о, с	
	- нетравмирующие окончания	наличие	есть	о, с	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	есть	с	
	Лестница № (вкладки при наличии других лестниц)				
	Лифт пассажирский		нет		
	Кабина:				
	- длина	м	-	к	
	- ширина	м	-	к	
	- ширина дверного проема	м	-	к	
	- поручни	наличие	нет	о	
	Световая информация в кабине	наличие	-	г	
	Звуковая информация в кабине	наличие	-	с	
	Знак доступности	наличие	-	к	
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	к, г	
	4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)				
	Обслуживание через окно/прилавок		-		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Высота рабочей поверхности	м	-	к	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	-	к	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету	м	-	к	
	Высота порога	м	-	к	
	Информация тактильная	наличие	-	с	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	к, о, с, г	
	- размещение на высоте	м	1	к	
	- высота прописных букв	м	0,025 и более	с	
	Зона для кресла-коляски	наличие	есть	к	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	м	-	к	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	м	-	к	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Длина	м	-	к	
	Ширина	м	-	к	
	Место для сидения	наличие	есть	о	
	Крючки для костылей	наличие	-	о	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		есть		
	Доля мест для колясочников	%	2	к	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	2	к	
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	2	г	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	к	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единиц ы измерен ия, наличие	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	При меча ние
1	2	3	4	5	6
	Санузел для инвалидов		есть		
	Знак доступности помещения	наличие	есть	к	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	с	
	Ширина дверного проема	м	0,60	к, о	
	Раковина:				
	- зона у раковины (глубина)	м	0,90	к	
	- зона у раковины (ширина)	м	0,56	к	
	- высота раковины	м	0,90	к	
	- опорный поручень	наличие	-	о	
	Кабины для инвалидов:		есть		
	- количество кабин	ед.	14	-	
	- знак доступности кабины <i>(при необходимости)</i>	наличие	есть	к	
	- ширина дверного проема	м	0,60	к, о	
	- габариты кабины (длина)	м	1,60	к	
	- габариты кабины (ширина)	м	1	к	
	- опорные поручни	наличие	-	к, о	
	в т. ч. откидные	наличие	-	к	
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	1,60	к	
	- крючки для костылей	наличие	-	о	
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>					

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта ОГБПОУ «Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова» (структурное подразделение) (учебный корпус)
- 1.2. Адрес объекта Рязанская обл., Старожиловский р-он, р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 37
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, _____ кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта _____ нет _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г., капитального 2020 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) ОГБПОУ «Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова» (структурное подразделение) (учебный корпус)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Рязанская обл., Старожиловский р-он, р.п. Старожилово, ул. Денисова, д. 37
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и молодежной политики Рязанской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 390000, Рязанская обл, г Рязань, улица Каширина, ДОМ 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 520
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд (вид транспорта, название остановки) Электропоезд «Рязань- Мичуринск-Уральский» до станции «Старожилово», автобус с автовокзала «Центральный» до р.п.Старожилово (остановка «Больница»),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 350 _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ 5 _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать: неровности дорожного покрытия _)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение ТСР
8.	Все зоны и участки	Текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)